

# 沧源佤族自治县人民医院环境信息公开表(2021 年 1-2 季度 )

## 单位基本信息

单位名称	沧源佤族自治县人民医院	统一社会信用代码	12533528734336048X
单位地址	沧源县勐董镇	地理位置	东经 北纬
法定代表人	彭卫星	邮政编码	677400
环保负责人	肖英梅	联系电话	18988336021
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	1952 年 01 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	沧源佤族自治县人民医院是位于沧源县勐董镇的一个 综合医院		

### 废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放,间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分	/							
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯(以Cl计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40吨/年	6吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度(mg/L)												超标情况
2021年3月	205	9.14	25	16	7.56	75.3	2.35	0.06	0.6	0.013	0.004	0.25	

1日													
2021年4月22日	117	12.4	25	14	7.68	53.6	1.975	0.06	1.7	0.01	0.005	0.42	

### 废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角						
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求						
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/						

		量							
执行的排放标准	医疗机构水 污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放 ,间歇式排放 ,						
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分							
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测 ,化学需氧量、悬浮物每周 1 次 ,粪大肠一个月一次 ,其他水污染物每个季度 1 次。						

水污染物名称	粪大肠菌群	汞	镉	铬	六价铬	砷	铅					
特征水污染物												
年总量控制指标												
规定排放限值	5000 个/L	0.05 mg/L	0.1mg/L	1.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L					
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)							超标情况				
2021年3月1日	0.0031	8.57	0.05	0.083	0.057	1.6	0.2					
2021年4月22日	0.0031	0.62	0.05	0.103	0.06	1	0.2					

### 无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称				锅炉吨位		
废气排放口编号位置				排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求	
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 中燃煤锅炉限制标准			排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；	
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高 15 米，内径 0.2 米；	
监测单位和方式	委托南京市环境监测中心站监测，自动监测；			监测频次	自动监测，连续监测；	
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨（氨气）	氨	硫化氢	
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3	
浓度限值						

速率限值							
监测时间	实际排放浓度(mg/m <sup>3</sup> ) / 排放速率(kg/h)						超标情况
2021年3月27日	0.00339	9	0.37	/		0.01	无
2021年4月22日	0.004	8	0.04	0.04		0.009	无
							无
							无
							无
							无



### 噪声排放信息 ( )

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008 ) 3 类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；
监测单位和方式	委托南京市环境监测中心站监测	规定排放限值	昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 56.6 分贝，夜间 46.7 分贝；
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 56.6 分贝，夜间 56.6 分贝；

### 污染治理设施建设运营信息

#### 环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 ( 备案编号 )	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/

治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

### 突发环境事件应急预案

/
---