

# 云县中医医院环境信息公开表（2022年3季度）

## 单位基本信息

单位名称	云县中医医院	统一社会信用代码	1253352343312739XY
单位地址	云县新材料光伏产业园区2号路旁	地理位置	东经 北纬
法定代表人	施玲	邮政编码	675800
环保负责人	左亚雄	联系电话	15012081985
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	2013年07月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	云县中医医院位于云南省云县新材料光伏产业园区2号路旁		

### 废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量 /		实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放,间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯(以Cl计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40吨/年	6吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度(mg/L)												超标情况
2022.01.05	119			17									无

2022.01.12	128			13									无
2022.01.20	132	30.8	20	22	7.5	72.1	1.90	0.21	1.71	0.061	0.004	0.79	无
2022.01.20	123			13									无
2022.01.27	115			30									无
2022.02.05	114			22									无
2022.02.09	94			29									无
2022.02.16	91			24									无
2022.03.02	143			19									
2022.03.10	131			19									无
2022.03.16	120			17									无
2022.03.24	143			25									无
2022.03.31	127			19									无

### 废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角						
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求						
核定年排放废水总量		实际年排放废水总量	3490 吨/年						
执行的排放标准		排放形式和排放规律	有组织排放,间歇式排放,						
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分	/						
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周 1						



2022.02.09	1.7×10 <sup>2</sup>												无
2022.03.02	<20												
													无

无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称	DA001	锅炉吨位	/
废气排放口编号位置	/	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求

执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中燃煤锅炉限制标准			排放形式和排放规律	有组织排放,连续排放;	
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高15米,内径0.2米;	
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测;			监测频次	自动监测,连续监测;	
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨(氨气)	氨	硫化氢	
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3
	速率限值					
监测时间	实际排放浓度(mg/m3)/排放速率(kg/h)					超标情况



						无

### 噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008 ) 3 类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝
监测时间和地点	2022.01.20	实际监测数值	昼间 55.9 分贝，夜间 47.1 分贝；
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 56.9 分贝，夜间 47.4 分贝；
			昼间 55.3 分贝，夜间 46.5 分贝；
			昼间 56.9 分贝，夜间 46.2 分贝；
监测时间和地点			
监测时间和地点			

--	--	--	--

### 污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 ( 备案编号 )	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

### 突发环境事件应急预案

/
---