

## 云县妇幼保健院环境信息公开表（2022年3季度）

### 单位基本信息

单位名称	云县妇幼保健	统一社会信用代码	125335234331282969
单位地址	云县爱华镇回	地理位置	东经 北纬
法定代表人	周天锡	邮政编码	675800
环保负责人	孔广惠	联系电话	13988393876
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	2013年07月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	云县中医医院位于云南省云县新材料光伏产业园区2号路旁		

### 废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放,间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯(以Cl计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40吨/年	6吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度(mg/L)												超标情况
2022.07.07	74			18									无

2022.07.13	69			20									无
2022.07.14	68	0.194	10	20	7.0	29.6	0.145	0.11	0.17	0.024	0.007	2.90	无
2022.07.20	59			20									无
2022.07.27	71			21									无
2022.08.03	68			21									无
2022.08.10	67			27									无
2022.08.17	66			33									无
2022.08.25	61			25									
2022.09.01	66			24									
2022.09.08	64			25									无
2022.09.15	64			24									无
2022.09.21	65			24									无

2022.09.29	74			26										无

### 废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角										
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求										
核定年排放废水总量		实际年排放废水总量	3490 吨/年										
执行的排放标准		排放形式和排放规律	有组织排放,间歇式排放,										
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体	/										

				及功能划分									
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测			监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周1次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。								
水污染物名称	粪大肠菌群	汞	镉	铬	六价铬	砷	铅	沙门氏菌	志贺氏菌	总a	总β		
特征水污染物													
年总量控制指标													
规定排放限值	5000个/L	0.05mg/L	0.1mg/L	1.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L						

监测时间	实际排放浓度 (mg/L)											超标情况	
2022.07.07	<20												无
2022.07.14	53	0.23	0.05	0.147	0.046	23.9	0.2			4.3×10 <sup>-4</sup>	0.303		
2022.07.15								无	无				无
2022.08.03	<20												无
2022.09.08	<20												
													无

### 无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称	DA001		锅炉吨位	/		
废气排放口编号位置	/		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 中燃煤锅炉限制标准		排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；		
排放去向	排入大气外环境		排气筒高度和内径	高 15 米，内径 0.2 米；		
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测；		监测频次	自动监测，连续监测；		
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨（氨气）	氨	硫化氢	
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3
	速率限值					

监测时间	实际排放浓度(mg/m <sup>3</sup> ) / 排放速率(kg/h)					超标情况
2022.07.14	2.78×10 <sup>-4</sup>		0.12	0.03		
2022.07.15		<10				
						无

### 噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008 ) 3 类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝
监测时间和地点	2022.07.14	实际监测数值	昼间 54.0 分贝，夜间 43.9 分贝；
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 54.6 分贝，夜间 46.0 分贝；
			昼间 53.5 分贝，夜间 45.2 分贝；
			昼间 52.9 分贝，夜间 42.9 分贝；

监测时间和地点			
监测时间和地点			

### 污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 ( 备案编号 )	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

### 突发环境事件应急预案

/
---