

# 沧源佤族自治县人民医院环境信息公开表(2023 年 1 季度 )

## 单位基本信息

单位名称	沧源佤族自治县人民医院	统一社会信用代码	12533528734336048X
单位地址	沧源县勐董镇	地理位置	东经 北纬
法定代表人	彭卫星	邮政编码	677400
环保负责人	肖英梅	联系电话	18988336021
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	1952 年 01 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	沧源佤族自治县人民医院是位于沧源县勐董镇的一个 综合医院		

### 废水排放信息 ( 2023 年 )

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放,间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分	/							
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯(以Cl计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40吨/年	6吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度(mg/L)												超标情况
2023.01.05	45			32									

2023.01.11	34			28									
2023.01.17	44			41									
2023.01.28	54			45									
2023.02.01	41			37									
2023.02.08	75			21									
2023.02.15	61			19									
2023.02.18	80	12.5	5	38	7.1	22.9	1.060	0.007	0.21	0.01	0.010	2.69	
2023.02.22	75			25									
2023.03.01	82			28									
2023.03.08	76			28									
2023.03.16	71			26									
2023.003.22	88			29									

### 废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放，间歇式排放，							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测，化学需氧量、悬浮物每周 1							



2023.02.18	2.9×10 <sup>3</sup>	0.89	0.05	0.120	0.040	1.0	0.2	0.03			0.43	0.260	
2023..02.16									无	无			
202303.08	2.0×10 <sup>3</sup>												

### 无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称					锅炉吨位			
废气排放口编号位置					排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中燃煤锅炉限制标准				排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；		
排放去向	排入大气外环境				排气筒高度和内径	高15米，内径0.2米；		
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测；				监测频次	自动监测，连续监测；		
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨（氨气）	氨	硫化氢			
特征大气污染物								
年总量控制指标								
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N	0.1mg/N	0.03mg/		

				m3	m3	Nm3	
	速率限值						
监测时间	实际排放浓度(mg/m3) / 排放速率(kg/h)						超标情况
2023.02.16		<10					

### 噪声排放信息 ( )

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008 ) 3 类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝
监测时间和地点	2022.05.29	实际监测数值	昼间 54.7 分贝，夜间 45.0 分贝；
监测时间和地点	2022.05.29	实际监测数值	昼间 56.5 分贝，夜间 46.5 分贝；
监测时间和地点	2022.05.29		昼间 55.4 分贝，夜间 45.6 分贝；
监测时间和地点	2022.05.29		昼间 53.5 分贝，夜间 43.9 分贝；



### 污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 ( 备案编号 )	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

### 突发环境事件应急预案

/
---