

云县中医医院环境信息公开表（2023 年 2 季度）

单位基本信息

单位名称	云县中医医院	统一社会信用代码	1253352343312739XY
单位地址	云县新材料光伏产业园区 2 号路旁	地理位置	东经 北纬
法定代表人	施玲	邮政编码	675800
环保负责人	左亚雄	联系电话	15012081985
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	2013 年 07 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	云县中医医院位于云南省云县新材料光伏产业园区 2 号路旁		

废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测, 化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每个季度 1 次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯 (以 Cl 计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40 吨/年	6 吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)												超标情况
2023. 04. 06	230			32									无

2023. 04. 12	194			43									无
2023. 04. 19	212			41									无
2023. 04. 26	175			41									无
2023. 05. 05	210			31									无
2023. 05. 10	187			19									无
2023. 05. 12	189	42.1	9	48	7.8	72.5	2.86	0.11	0.53	0.01	0.016	2.94	无
2023. 05. 17	173			23									无
2023. 05. 24	190			25									
2023. 05. 31	154			28									无
2023. 06. 07	210			25									无
2023. 06. 21	192			32									无
2023. 06. 28	180			40									无

监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测			监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周1次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。						
水污染物名称	粪大肠菌群	汞	镉	铬	六价铬	砷	铅	沙门氏菌	志贺氏菌	总a	总β
特征水污染物											
年总量控制指标											
规定排放限值	5000个/L	0.05mg/L	0.1mg/L	1.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L				
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)										超标情况
2023.04.06	<20										无

2023.05.05	1.9×10 ³											
2023.05.12	1.3×10 ³	0.28	0.05	0.515	0.292	2.9	0.2					无
2023.05.05								无	无			无
2023.06.14	<20											
												无

无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称	DA001	锅炉吨位	/
废气排放口编号位置	/	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求

执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 1 中燃煤锅炉限制标准			排放形式和排放规律	有组织排放, 连续排放;	
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高 15 米, 内径 0.2 米;	
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测;			监测频次	自动监测, 连续监测;	
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨 (氨气)	氯	硫化氢	
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3
	速率限值					
监测时间	实际排放浓度(mg/m3) / 排放速率(kg/h)					超标情况

						无

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准	排放形式和排放规律	无组织排放, 间接排放;
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝
监测时间和地点	2023.05.12	实际监测数值	昼间 57.6分贝, 夜间 47.5分贝;
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 57.3分贝, 夜间 47.1分贝;
			昼间 54.8分贝, 夜间 45.9分贝;
			昼间 56.1分贝, 夜间 46.8分贝;
监测时间和地点			
监测时间和地点			

--	--	--	--

污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 (备案编号)	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

突发环境事件应急预案

/
