

沧源佤族自治县人民医院环境信息公开表(2023 年 3 季度)

单位基本信息

单位名称	沧源佤族自治县人民医院	统一社会信用代码	12533528734336048X
单位地址	沧源县勐董镇	地理位置	东经 北纬
法定代表人	陶临伟	邮政编码	677400
环保负责人	肖英梅	联系电话	18988336021
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	1953 年 01 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	沧源佤族自治县人民医院是位于沧源县勐董镇的一个 综合医院		

废水排放信息 (2023 年)

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分	/							
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测, 化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每个季度 1 次。								
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯 (以 Cl 计)		
特征水污染物		氨氮												
年总量控制指标	40 吨/年	6 吨/年												
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L		
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)											超标情况		
2023. 7. 5	123			34										

2023. 7. 12	107			31									
2023. 7. 19	83			54									
2023. 7. 26	66			48									
2023. 8. 2	157			27									
2023. 8. 9	134			28									
2023. 8. 11	83	33	9	36	7.3	31	0.1	0.36	0.9	0.009	0.016	2.3	
2023. 8. 16	133			28									
2023. 8. 23	122			31									
2023. 8. 30	137			33									
2023. 9. 6	35			25									
2023. 9. 13	133			27									
2023.09.20	54			44									
2023.09.27	68			40									

废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放，间歇式排放，							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测，化学需氧量、悬浮物每周 1							

2023.08.11	5000	0.88	0.05	0.7	0.2	0.0029	0.2	0.03			0.004	0.3	
2023.09.06	3700												

无组织废气排放信息 (年)

废气排放口名称					锅炉吨位			
废气排放口编号位置					排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)) 表 1 中燃煤锅炉限制标准				排放形式和排放规律	有组织排放, 连续排放;		
排放去向	排入大气外环境				排气筒高度和内径	高 15 米, 内径 0.2 米;		
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测;				监测频次	自动监测, 连续监测;		
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨 (氨气)	氨	硫化氢			
特征大气污染物								
年总量控制指标								
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N	0.1mg/N	0.03mg/		

				m3	m3	Nm3	
	速率限值						
监测时间	实际排放浓度(mg/m3) / 排放速率(kg/h)						超标情况
2023. 8. 11	3.02×10 ⁻⁴			0.06	0.04	0.0007	
2023. 08. 12		<10					

噪声排放信息 ()

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准	排放形式和排放规律	无组织排放, 间接排放;
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝
监测时间和地点	2023.04.14	实际监测数值	昼间 54.7分贝, 夜间 45.0分贝;
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 56.5分贝, 夜间 46.5分贝;
监测时间和地点			昼间 55.4分贝, 夜间 45.6分贝;
监测时间和地点			昼间 53.5分贝, 夜间 43.9分贝;

污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 (备案编号)	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

突发环境事件应急预案

/