

云县妇幼保健院环境信息公开表（2024 年 1 季度）

单位基本信息

单位名称	云县妇幼保健	统一社会信用代码	125335234331282969
单位地址	云县爱华镇回	地理位置	东经 北纬
法定代表人	周天锡	邮政编码	675800
环保负责人	孔广惠	联系电话	13988393876
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	2013 年 07 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	云县中医医院位于云南省云县新材料光伏产业园区 2 号路旁		

废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角								
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求								
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/								
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,								
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分									
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测, 化学需氧量、悬浮物每周 1								

						次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每个季度 1 次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯 (以 Cl 计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40 吨/年	6 吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)												超标情况
2024.01.16	46	21.2	10	30	7.0	19.1	0.09	0.21	0.79	0.022	0.016	2.39	无

2024. 01. 03	115			9										无
2024. 01. 11	131			18										无
2024. 01. 17	45			23										无
2024. 01. 24	58			23										无
2024. 01. 31	55			23										无
2024. 02. 04	50			13										无
2024. 02. 13	62			12										无
2024. 02. 21	47			22										
2024. 02. 28	70			20										
2024. 03. 06	75			27										无
2024. 03. 13	75			34										无
2024. 03. 20	81			15										无

2024.03.26	62			17										无

废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角										
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求										
核定年排放废水总量		实际年排放废水总量	3490 吨/年										
执行的排放标准		排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,										
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体	/										

				及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测			监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周 1 次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度 1 次。							
水污染物名称	粪大肠菌群	汞	镉	铬	六价铬	砷	铅	沙门氏菌	志贺氏菌	总 a	总β	
特征水污染物												
年总量控制指标												
规定排放限值	5000 个/L	0.05mg/L	0.1mg/L	1.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L					

			/										
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)											超标情况	
2024.01.16	<20	0.20	0.05	0.091	0.018	2.2	0.2				4.3×10 ⁻³	0.304	无
2024.01.17								无	无				
2024.01.03	<20												无
2024.02.04	<20												无
2024.03.06	<20												
													无

无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称	DA001		锅炉吨位	/		
废气排放口编号位置	/		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 中燃煤锅炉限制标准		排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；		
排放去向	排入大气外环境		排气筒高度和内径	高 15 米，内径 0.2 米；		
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测；		监测频次	自动监测，连续监测；		
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨（氨气）	氨	硫化氢	
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3
	速率限值					

监测时间	实际排放浓度(mg/m ³) / 排放速率(kg/h)					超标情况
2024.01.16	2.67×10 ⁻⁴		0.10	0.04	0.009	
2024.01.17		<10				
						无

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝
监测时间和地点	2024.01.16	实际监测数值	昼间 54.0分贝，夜间 43.9分贝；
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 54.6分贝，夜间 46.0分贝；
			昼间 53.5分贝，夜间 45.2分贝；
			昼间 52.9分贝，夜间 42.9分贝；

监测时间和地点			
监测时间和地点			

污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 (备案编号)	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

突发环境事件应急预案

/
