

# 云县中医医院环境信息公开表（2024 年 4 季度）

## 单位基本信息

单位名称	云县中医医院	统一社会信用代码	1253352343312739XY
单位地址	云县新材料光伏产业园区 2 号路旁	地理位置	东经 北纬
法定代表人	施玲	邮政编码	675800
环保负责人	左亚雄	联系电话	15012081985
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	2013 年 07 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	云县中医医院位于云南省云县新材料光伏产业园区 2 号路旁		

### 废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角							
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求							
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/							
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,							
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分								
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测, 化学需氧量、悬浮物每周 1							

						次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每个季度 1 次。							
水污染物名称	化学需氧量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总余氯 (以 Cl 计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40 吨/年	6 吨/年											
规定排放限值	250mg/L	45mg/L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg/L	
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)											超标情况	
2024.10.20	206	38.6	10	24	7.2	60.0	0.29	0.30	0.64	0.082	0.102	3.00	无

2024. 10. 09	221			23									无
2024. 10. 16	240			28									无
2024. 10. 23	203			24									无
2024. 10. 30	190			34									无
2024. 11. 06	98			19									无
2024. 11. 13	112			21									无
2024. 11. 20	212			32									无
2024. 11. 27	215			25									
2024. 12. 04	98			36									无
2024. 12. 11	82			28									无
2024. 12. 17	180			22									无
2024. 12. 25	165			23									无

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角											
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求											
核定年排放废水总量		实际年排放废水总量	3490 吨/年											
执行的排放标准		排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,											
排放去向	进入园区污水处理厂	接纳水体及功能划分	/											

监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测			监测频次	手工监测,化学需氧量、悬浮物每周1次,粪大肠一个月一次,其他水污染物每个季度1次。						
水污染物名称	粪大肠菌群	汞	镉	铬	六价铬	砷	铅	沙门氏菌	志贺氏菌	总a	总β
特征水污染物											
年总量控制指标											
规定排放限值	5000个/L	0.05mg/L	0.1mg/L	1.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L				
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)										超标情况
2024.10.20	20	0.12	0.05	0.106	0.122	2.0	0.2				无

2024.10.09	20											
2024.11.06	20											无
2024.12.04	20											无
												无

无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称	DA001	锅炉吨位	/
废气排放口编号位置	/	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求

执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中燃煤锅炉限制标准			排放形式和排放规律	有组织排放,连续排放;	
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高15米,内径0.2米;	
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测;			监测频次	自动监测,连续监测;	
大气污染物名称	甲烷	臭气浓度	氨(氨气)	氯	硫化氢	
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3
	速率限值					
监测时间	实际排放浓度(mg/m3)/排放速率(kg/h)					超标情况
2024.10.20						



						无

### 噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准	排放形式和排放规律	无组织排放, 间接排放;
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝
监测时间和地点	2024.10.20	实际监测数值	昼间 57.6分贝, 夜间 47.5分贝;
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 57.3分贝, 夜间 47.1分贝;
			昼间 54.8分贝, 夜间 45.9分贝;
			昼间 56.1分贝, 夜间 46.8分贝;
监测时间和地点			
监测时间和地点			

--	--	--	--

### 污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号 (备案编号)	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/
排污许可证	/	/	/	/

### 突发环境事件应急预案

/
---